

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
460000, г. Оренбург, ул. Гая, д. 21, тел. 78-05-09, 78-05-11  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орску и г. Новотроицку  
462401, г. Орск, пл. Гагарина, д. 7, тел. 22-00-34

### Предписание №368/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Заведующий Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №55 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников г. Орска»  
Кузнецовой Галине Анатольевне.**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Орска и г. Новотроицка по пожарному надзору №368 от 25.09.2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 04 октября 2017 года по 24 октября 2017 года проведена плановая проверка ст. инспектором ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку, капитаном внутренней службы Лавриным Сергеем Александровичем в отношении МДОАУ «Детский сад №55 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников г. Орска» осуществляющего свою деятельность по адресу: Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, д. 2а совместно с Вами.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

| №<br>Предпи-<br>сания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения                                                                                                                                                                                  | Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                          | 5                                                              |
| 1.                    | Руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.<br>В коридоре первого этажа расстояние между извещателями составляет более 9 метров (по факту 9,25 м).                                                     | п. 61 ППР в РФ; ФЗ от 22.08.2008 г. №123 ч. 4, статьи 4; СП 5.13130.2009 п. 13.4.1, табл. №13.3.                                                                  | 09.07.2018<br>г.                                           |                                                                |
| 2.                    | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации).<br>На первом этаже в помещении дежурного поста аварийное освещение находится в неработоспособном состоянии. | п. 61 ППР в РФ; ФЗ от 22.08.2008 г. №123 ч. 4, статьи 4; СП 5.13130.2009 п. 13.14.5., п. 13.14.12., п. 13.14.13.                                                  | 09.07.2018<br>г.                                           |                                                                |
| 3.                    | Руководитель организации не обеспечил соблюдение требований                                                                                                                                                                                                             | п. 61 ППР в РФ; ФЗ от 22.08.2008 г. №123 ч. 4.                                                                                                                    | 09.07.2018<br>г.                                           |                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |               |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|    | нормативных документов по пожарной безопасности. Система общеобменной вентиляции при срабатывании автоматической пожарной сигнализации автоматически не отключается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | статьи 4; СП 7.13130.2013 п. 6.24.                                                                    |               |  |
| 4. | Руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. В помещениях второго этажа звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (уровень звука колеблется от 58 дБА до 63 дБА, уровень звука постоянного шума колеблется от 56 дБА до 60 дБА).                                                                                                                                                                       | п. 61 ППР в РФ; ФЗ от 22.08.2008 г. №123 ч. 4. статьи 4; СП 3.13130.2009 п. 4.4.                      | 09.07.2018 г. |  |
| 5. | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (системы оповещения людей о пожаре). Формирование сигналов управления системой оповещения 2-го типа, осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, при этом не реализованы функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей, контроль работоспособности пожарного извещателя, подтверждающий выполнение им своих функций с выдачей извещения о неисправности на приемно-контрольный прибор). | п. 61 ППР в РФ; ФЗ от 22.08.2008 г. №123 ч. 4. статьи 4; СП 5.13130.2009 п. 14.1., п. 14.2., Прил. Р. | 09.07.2018 г. |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



ст. инспектор ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку  
(должность государственного инспектора)

Лаврин С.А.  
(фамилия, инициалы)

2017 г.

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)